

Installazione in verticale o in orizzontale con l'ausilio di clip di sostegno cartuccia.

Prima di rimuovere la cartuccia filtrante, chiudere l'ingresso dell'acqua ed eliminare la pressione nel circuito aprendo il rubinetto a valle.

Ruotare la cartuccia esausta di 90° in senso orario, quindi sfilare la cartuccia dalla testata.

Inserire la nuova cartuccia, dopo aver rimosso il tappo di protezione, e ruotarla di 90° in senso antiorario.

Aprire la valvola di ingresso e erogare acqua per attivare la nuova cartuccia per almeno 3 minuti.

Dopo periodi di breve inutilizzo, far scorrere acqua prima di prelevarla per l'uso potabile.

In caso di inutilizzo prolungato, eseguire la disinfezione del sistema.

Dimensioni cartuccia

Diametro esterno: 87.4 mm

Lunghezza small: 269 mm

Lunghezza medium: 384 mm

Lunghezza large: 529 mm

Imballo

Scatola cartone 6pz

Small LxPxH: 28x20x28 cm

Medium LxPxH: 28x20x39.5 cm

Large LxPxH: 28x20x54 cm

Garanzia

I sistemi di trattamento dell'acqua Thinkwater (escluso i componenti di consumo) sono coperti da garanzia contro i difetti dei materiali e costruttivi per un periodo di due anni a partire dalla data di acquisto.

I componenti di consumo (cartuccia filtro) sono coperti da garanzia contro i difetti dei materiali e costruttivi per un periodo di due a partire dalla data di acquisto.

Per maggiori dettagli si rimanda al certificato di garanzia. Su richiesta Thinkwater fornisce copia del certificato di garanzia.